



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

FICHA TECNICA
AIRES ACONDICIONADO

ITEM	ARTICULOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUIERE MUESTRA ?
1	Aire Acondicionado Completo 36,000 BTU	Tipo Split Inverter, mínimo de eficiencia 18, con Instalación, Materiales y Garantía	1	UNIDAD	SI
2	Aire Acondicionado Completo 18,000 BTU	Tipo Split Inverter, mínimo de eficiencia 18, con Instalación, Materiales y Garantía	9	UNIDAD	SI
3	Aire Acondicionado Completo 12,000 BTU	Tipo Split Inverter, mínimo de eficiencia 18, con Instalación, Materiales y Garantía	2	UNIDAD	SI
4	Manejadora de 5 Toneladas	Inverter, minimo de eficiencia 18, Incluir Materiales, Diseño y Confección de Ducterías, Rejillas y Retorno Completo, con Instalación, Materiales y Garantía	1	UNIDAD	SI
5	Termostato Digital	Termostato Digital	1	UNIDAD	SI

Nota: Recomendable visita previa para evaluación de las instalaciones y materiales a utilizar, tanto en los aires como en las ducterías.

SOLICITADO POR



Sr. EDUARDO TINEO
Encargado de Servicios Generales

