



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

## FICHA TECNICA

Aires Acondicionados

ITEM	ARTICULOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUIERE MUESTRA ?
1	Aire Acondicionado	De 12,000 BTU, Inverter, Eficiencia 20 o más, 70 pies de cada tubería con su aislamiento térmico flexible (Vascocel) y una bomba de drenaje 220-110V, 70 pies de manguera de desagüe, 70 pies cable de goma 12/4 para alimentación eléctrica, Caja de breaker con sus respectivos breaker, apertura de hoyos en concreto para tubería si fuera necesario y sellado de los mismos, condensadora en su palometa, Desmonte de los aires existentes, con todos los materiales incluidos (Trabajo a nivel de 3er. piso)	1	UNIDAD	SI
2	Aires Acondicionados	De 36,000 BTU, Inverter, Eficiencia 20 o más, 30 pies de cada tubería con su aislamiento térmico flexible (Vascocel) y una bomba de drenaje 220-110V, 30 pies de manguera de desagüe, 30 pies cable de goma 12/4 para alimentación eléctrica, caja de breaker con sus respectivos breaker, apertura de hoyos en concreto para tubería si fuera necesario y sellado de los mismos, condensadora en su palometa, Desmonte de los aires existentes, con todos los materiales incluidos (Trabajo a nivel de 3er. piso)	2	UNIDAD	SI

Nota: Los Oferentes y/o Proponentes tienen la opción de realizar una visita técnica a la institución para tener una mejor visualización de las áreas y estructura del edificio para una correcta formulación de su propuesta.

  
**SR. EDUARDO TINEO**  
Encargado de Servicios Generales

