



LIGA MUNICIPAL  
- DOMINICANA -

## FICHA TECNICA

Adquisición Aires Acondicionados

ITEM	ARTICULOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUIERE MUESTRA?
1	<b>Aires Acondicionados</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Unidad de Aire Acondicionado de 5 Toneladas Tipo Manejadora Inverter, Eficiencia 18 o más</li><li>•Servicio de Instalación y Materiales Incluidos.</li><li>•Gastable y Ducterías Nuevas Incluidas.</li><li>•Garantía mínima 2 años o más en piezas y servicios</li><li>•Instalación a Nivel de 2do. Piso</li></ul>	2	Unidad	SI
2	<b>Aire Acondicionado</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Unidad de Aire Acondicionado de 3 Toneladas Tipo Split Inverter, Eficiencia 20</li><li>•Servicio de Instalación y Materiales Incluidos.</li><li>•40 Pies de cada Tubería, Manguera de desagüe y Cableado.</li><li>•Bomba de Desagüe.</li><li>•Caja de Breaker con sus Breaker</li><li>•Garantía mínima 2 años o más en piezas y servicios</li><li>•Instalación a Nivel de un 2do. Piso.</li></ul>	1	Unidad	SI

Nota: Visita técnica previa a nuestra institución para evaluación de las instalaciones para tener una mejor visualización de las áreas, en cuanto a mano de obra, mediciones, materiales y accesorios a utilizar, para una correcta formulación de su propuesta.

SOLICITADO POR



**SR. EDUARDO TINEO**

Encargado de Servicios Generales

