



**LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —**

**DSG-NO.0019-2022**

**Santo Domingo D.N.  
9 de febrero del 2022**

**AL**

**LIC. VICTOR D' AZA.**  
*Presidente LMD*

**VIA**

**LOURDES MIRABAL**  
*Subsecretaria Administrativa y Financiera*

**GRECIA FIGUEROO**  
*Encargada del Departamento Compras y Contrataciones*

**ASUNTO**

**SOLICITUD REPARACION BANCO DE TRANSFORMADORES**

*Cortésmente, me dirijo a este superior despacho luego de un cordial saludo, con la finalidad de solicitar su autorización para la reparación del banco de transformadores de la institución. El informe técnico anexo sugiere que dicha reparación es de carácter de urgencia ya que uno de los transformadores tiene rotura en dos bushings lo cual puede generar fluctuaciones en el voltaje y esto a su vez provocaría daños en equipos eléctricos de esta institución. Los mismos presentan pérdida de aceite lo cual reduce la vida útil en un 65-85% y puede provocar un corto circuito que ocasionaría daños irreparables a los transformadores acompañados de una fuerte explosión.*

*Atentamente,*

  
**SR. EDUARDO TINEO**

*Encargado de Servicios Generales*