


LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

**FICHA TECNICA**  
**Mantenimiento de Transformadores**

ITEM	ARTICULOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT. SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	REQUIERE MUESTRA?
1	<b>Servicio de Reparación del Banco de los Transformadores</b>	Reparación de Transformador de 167kva Tipo Poste, Incluye: Cambio de Aceite Mineral no PCB, Horneado Bobina, Prueba Relación de Transformación (TTR), Prueba Aislamiento (MEGGER), Prueba de Corto Circuito y Perdidas, Sustitución y Mantenimiento Bushings Alta y Baja, Reemplazo de Juntas, Desarme y Encubado, Terminación, Pintura y Puesta en Funcionamiento.	1	UNIDAD	NO



**LIGA MUNICIPAL  
-DOMINICANA-**

2	<b>Mantenimiento Preventivo de Transformadores de 167 KVA Tipo Poste</b>	Incluye: Completivo de Aceite Mineral no PCB, Prueba Relación de Transformación (TTR), Prueba Aislamiento (MEGGER), Prueba de Corto Circuito y Perdidas, Reemplazo de Juntas, Desarme y Encubado, Terminación, Pintura y Puesta en Funcionamiento.	2	UNIDAD	NO
---	--	--	---	--------	----

SOLICITADO POR

  
**SR. EDUARDO TINEO**  
Encargado de Servicios Generales

